長門地区 10月　定期検査 採水年月日:2026/10/13		試料名称	湯本 N 宅	中山 K 宅	境川 O 宅	白潟 F 宅	通 M 宅	小河内 K 宅	長門地区 板持 O宅	水質基準値
番号	検査項目	単位	***	***	***	***	***	***	***	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	2	0	100以下
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.002以下
15	1,4－ジオキサン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.05以下
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
20	PFOS及びPFOA	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.00005以下
21	ベンゼン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
22	塩素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.6以下
23	クロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.02以下
24	クロロホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.06以下
25	ジクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.03以下
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.1以下
27	臭素酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.01以下
28	総トリハロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.1以下
29	トリクロロ酢酸	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.03以下
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.03以下
31	ブロモホルム	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.09以下
32	ホルムアルデヒド	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.08以下
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	1.0以下
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.2以下
35	鉄及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.3以下
36	銅及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	1.0以下
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	200以下
38	マンガン及びその化合物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.05以下
39	塩化物イオン	mg/L	12.9	10.6	12.7	10.7	10.7	12.9	12.7	200以下
40	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	300以下
41	蒸発残留物	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	500以下
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.2以下
43	ジェオスミン	mg/L	0.000005	***	***	***	***	***	***	0.00001以下
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	0.00001以下
45	非イオン界面活性剤	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.02以下
46	フェノール類	mg/L	***	***	***	***	***	***	***	0.005以下
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	3以下
48	pH値	—	7.3	6.9	7.0	6.9	7.2	7.6	7.2	5.8以上8.6以下
49	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下

【検査機関】
公益財団法人山口県予防保健協会
食品環境検査センター
(水道法登録水質検査機関：登録番号第54号)